

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»  
(СВФУ)

**ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» В Г. МИРНОМ**

**АКТ**

о проведении практической тренировки  
по эвакуации людей в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации и  
террористической угрозы

18.09.2023 г.

г. Мирный

Ведущим инженером по ТБ и ЧС МПТИ (ф) СВФУ Дунаевым Борисом Анатольевичем совместно с ведущим специалистом по безопасности МПТИ (ф) СВФУ Суярковым Игорем Алексеевичем и и.о. заведующей УЛК МПТИ (ф) СВФУ Абасовой Юлией Викторовной, согласно плана «План проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации сотрудников, обучающихся и иных лиц находящихся на объектах МПТИ (ф) СВФУ по пожарной безопасности» провели практическую тренировку в случае возникновения пожара на объекте: Учебно-лабораторный корпус МПТИ (ф) СВФУ, расположенный по адресу: 678170, РС(Я), Мирнинский район, город Мирный, ул. Ойунского, д.14.

Описание объекта:

Объект функционального назначения Ф.4.2 2СО фундамент-сборные железобетонные сваи, стены-бетонные блоки, мягкая рулонная кровля. Начало строительства июнь 2009 г., окончание строительства декабрь 2016 г. Здание пятиэтажное. Установлено АПС и СОУЭ С 2000 BOLID и Рокот 4 с дублирующим сигнала на пульт ПС4-1 (АЛЬТОНИКА). Внутреннее противопожарное водоснабжение ПК 25 шт. Наружное водоснабжение ПГ №188, 189.

Первичные средства пожаротушения огнетушители ОП5 79 шт. На объекте имеется АПС и СОУЭ, соответствуют требованиям.

АПС и СОУЭ С 2000 BOLID и Рокот 4 с дублирующим сигнала на пульт ПС4-1 находится в работоспособном состоянии, функциональное значение выполняет.

Работоспособность ВПВ в работоспособном состоянии, функциональное значение выполняет. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) прошли ежегодное техническое обслуживание.

**ВРЕМЯ:**

Подача сигнала о возникновении пожара 11 ч. 00 мин.

Срабатывание системы оповещения 11 ч. 00 мин.

Начало эвакуации из здания 11 ч. 01 мин.

Завершение эвакуации из здания 11 ч. 07 мин.

Окончание переключки эвакуируемых людей 11 ч. 10 мин.

**ЭВАКУАЦИЯ:**

В составе участников сотрудники и студенческий контингент.

Проведена эвакуация людей, находящихся в здании, соответственно плана в количестве 142 студентов, 46 сотрудников.

Работниками проверено наличие студентов по спискам.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВАКУАЦИИ:**

Фактическое время эвакуации людей составило 6 мин.55 сек.

Количество эвакуированных-188 человек, из них студентов 142 человек.

С актом ознакомлен:

Директор МПТИ (ф) СВФУ

Семенов Александр Сергеевич



**Практическую тренировку проводил:**

Ведущий инженер по ТБ и ЧС МПТИ (ф) СВФУ  /Дунаев Б.А./

«18» сентября 2023 г.

**Совместно:**

Вед. спец. по безопасности МПТИ (ф) СВФУ  /Суярков И.А./

«18» сентября 2023 г.

И.о. заведующей УЛК МПТИ (ф) СВФУ  /Абасова Ю.В./

«18» сентября 2023 г.