

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»
(СВФУ)

**ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.К. АММОСОВА» В Г. МИРНОМ**

АКТ

о проведении практической тренировки
по эвакуации людей в случае возникновения пожара, чрезвычайной ситуации и
террористической угрозы

20.09.2023 г.

г. Мирный

Ведущим инженером по ТБ и ЧС МПТИ (ф) СВФУ Дунаевым Борисом Анатольевичем совместно с ведущим специалистом по безопасности МПТИ (ф) СВФУ Суярковым Игорем Алексеевичем и заведующей общежитием №3 МПТИ (ф) СВФУ Петровой Вассой Павловной, согласно плана «План проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации сотрудников, обучающихся и иных лиц находящихся на объектах МПТИ (ф) СВФУ по пожарной безопасности», провели практическую тренировку в случае возникновения пожара на объекте: «Студенческое общежитие №3» МПТИ (ф) СВФУ, расположенного по адресу: 678170, РС(Я), Мирнинский район, город Мирный, ул. Аммосова, д. 96/2.

Описание объекта:

Общая площадь - 2496,2 кв. м. Объект расположен в девятиэтажном здании. Центральный вход в здание осуществляется с улицы Аммосова. Входные двери одностворчатые металлические, оборудованы магнитными замками и одним врезным замком каждая дверь, подвальных помещений нет. Объект оборудован средствами автономной охранно-пожарной сигнализацией, с дублированием ПС на МЧС, дублирование ПМ на МЧС находится в неработоспособном состоянии, функциональное значение выполняет. Речевое оповещение «Рокот», система «БОЛИД». Имеется кнопка тревожной сигнализации и экстренного вызова наряда. Наружное противопожарное водоснабжение - ПП №106,107. Первичные средства пожаротушения огнетушители ОП4 -17шт., ОП5-3 шт. Работоспособность ВПВ в работоспособном состоянии, функциональное значение выполняет. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) прошли ежегодное техническое обслуживание. Было замечено, что на 9-ом этаже слышимость пожарной сигнализации очень низкая.

ВРЕМЯ:

Подача сигнала о возникновении пожара в 16 ч. 00 мин.

Срабатывание системы оповещения в 16 ч. 00 мин

Начало эвакуации из здания в 16 ч. 01 мин

Завершение эвакуации из здания в 16 ч. 04 мин.

Окончание переключки эвакуируемых людей в 16 ч. 06 мин.

ЭВАКУАЦИЯ:

Состав участников: сотрудники и студенческий контингент.

Проведена эвакуация людей, находящихся в здании в количестве:

Студентов -35 чел.;

Сотрудников – 2 чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВАКУАЦИИ:

Фактическое время эвакуации людей составило 3 мин. 35 сек.

Количество эвакуированных 37 человек, из них студентов 35 человек.

С актом ознакомлен:

Директор МПТИ (ф) СВФУ

Семенов Александр Сергеевич



Практическую тренировку проводил:

Вед. инженер по ТБ и ЧС МПТИ (ф) СВФУ




/Дунаев Б.А./

«20» сентябрь 2023 г.

Совместно:

Вед. спец. по безопасности МПТИ (ф) СВФУ



/Суярков И.А./

«20» сентябрь 2023 г.

Заведующая МПТИ (ф) СВФУ



/Петрова В.П./

«20» сентябрь 2023 г.